

ILMO(A). SR(A). AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG

Diretoria de Compras Públicas

Ref.: Processo Licitatório nº 190/2024
Concorrência Eletrônica nº
008/2024

CONSTRUTORA OURO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.661.032/0001-38, estabelecida à Rua Cláudio Manoel, 1125, Sala 401, Savassi – Cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, neste ato representada na forma do seu contrato social, vem, diante do edital da Concorrência Eletrônica nº 008/2024 – Processo nº 190/2024, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL e pedir ESCLARECIMENTOS**, conforme previsto na legislação aplicável e no próprio edital, mediante os fatos e fundamentos a seguir expostos:

DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO EDITAL

O edital da presente licitação apresenta alguns itens obscuros que não podem ser saneados mediante mero esclarecimento, que precisam ser corrigidos para que seja viável a elaboração correta da proposta e documentação de habilitação das proponentes.

DA IMPUGNAÇÃO

DAS EXIGÊNCIAS AGRAVANTES OU ADICIONAIS QUE PREJUDICAM A COMPETITIVIDADE DO CERTAME

O edital exige o cumprimento de requisitos técnicos que superam os limites legais. Explica-se:

O edital exige seja apresentado acervo técnico que comprove a execução anterior relativa aos seguintes serviços:

- Escavação mecânica de solo seco;
- Assentamento e/ou montagem de tubulações em ferro fundido;
- Reaterro mecanizado de valas com compactação;
- Execução de contenção em gabião;
- Estrutura de escoramento de vala por qualquer processo;
- Execução de estrutura de concreto armado;
- Montagem e desmontagem de forma em madeira;
- Execução de fundação em estaca metálica e hélice contínua;
- Execução de instalações elétricas;
- Execução de interceptores com diâmetros de 200, 300 e 600 mm;
- Execução de travessia aérea em treliça com diâmetro mínimo de 300 mm;
- Execução de interceptores com envelopamento em concreto.

O edital justifica tal quantidade de exigências afirmando que tais itens são de *relevância do objeto da licitação* e que *a documentação solicitada é autorizada pelo Artigo 67, incisos I, II e V da Lei nº 14.133/2021*.

Contudo, são justamente os dispositivos legais citados que tornam impossível a exigência de qualificação técnica acima transcrita.

Ocorre que o §1º do próprio Artigo 67, visando a mais ampla concorrência e busca da proposta mais vantajosa, limita a exigência técnica de atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

Veja-se que o critério legal é objetivo, não havendo margem para flexibilização ou interpretação.

Conforme visto da planilha anexa, extraída da própria documentação licitada, apenas 4 itens se enquadram no conceito legal de *maior relevância ou valor significativo* e poderiam ser exigidos na comprovação técnica das licitantes. No entanto, o edital exigiu 12 comprovações diferentes.

Ilustradamente, veja que é afirmado:

CAIXA		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Orçamento Base para Licitação - OGU		Grau de Sigilo				
Nº OPERAÇÃO 0248.556-52/2008		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE		DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto - Rios Formiga e	MUNICÍPIO / UF FORMIGA - MG	BDI 1 31,16%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
2.5.1.0.26.	COPASA	65002637	GABIAO TIPO CAIXA, COM ALTURA DE 1,00M - EM CONTATO DIRETO E	M3	769,00	871,43	BDI 1	1.142,97	878.943,93	14,08%
varios	Cotação	033	T PRV JE CL 12 DN 600	M	252,00	1.075,94	BDI 2	1.293,82	326.042,64	5,22%
4.1.9.1.6.	Cotação	006	COMPORTA QUADRADA SENTIDO DUPLO DE FLUXO CQUAW 700	UNID	3,00	84.736,09	BDI 2	101.893,95	305.681,85	4,90%
4.1.10.1.1.	Cotação	028	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL Q=115,47L/S, HM=7,23M.	CJ	3,00	79.937,00	BDI 2	96.124,24	288.372,72	4,62%
2.5.1.0.27.	COPASA	65002636	GABIAO TIPO CAIXA, COM ALTURA DE 0,50M - EM CONTATO DIRETO E	M3	154,50	1.083,81	BDI 1	1.421,53	219.626,39	3,52%
2.1.1.0.29.	Composição	002	EXECUÇÃO DE TRECHO AEREO INTERCEPTOR MATA CAVALO MD.	UNID	1,00	163.680,20	BDI 1	214.682,95	214.682,95	3,44%
varios	COPASA	65000276	ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	12.771,00	11,89	BDI 1	15,59	199.099,89	3,19%
varios	SETOP	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO.	KG	5.654,10	25,62	BDI 1	33,67	191.504,37	3,07%
varios	COPASA	25040220	TUBO FOFO PB EMIN 8,00MM DN 800XCMIN5,5M	M	84,00	1.797,94	BDI 2	2.162,02	181.609,68	2,91%
2.3.1.0.30.	Composição	003	EXECUÇÃO DE TRECHO AEREO INTERCEPTOR MATA CAVALO ME.	UNID	1,00	125.579,92	BDI 1	164.710,62	164.710,62	2,64%
varios	SINAPI	100892	ESTACA METALICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO	KG	10.006,00	12,25	BDI 1	16,07	160.796,42	2,58%

A exigência legal é objetiva, imperativa, e serve para evitar direcionamentos, favorecimentos, e restrição indevida de participantes em processo licitatório, que deve

exigir das suas concorrentes apenas aquilo que necessário à comprovação da sua *expertise*, e não a execução de obra anterior idêntica.

Com isso, **impugna-se o edital**, sendo necessária sua revisão neste aspecto, sob pena de ferimento de princípios básicos do direito administrativo, o que levará o edital à interpretação de todos os órgãos de controle, em especial do TCE-MG.

DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

Além do item objetivo e insanável acima descrito, e visando ampliar o universo de concorrentes de forma justa, cita-se ainda outros problemas das exigências técnicas contidas no edital que precisam ser resolvidos/**esclarecidos**, para respeito às regras licitatórias:

Execução de fundação em estaca metálica e hélice contínua;

Por se tratar de fundações profundas com capacidade de suporte estrutural, entende-se que qualquer especificação de fundação que possua essas duas características pode ser utilizada para habilitação técnica por similaridade?

No texto de exigência da habilitação técnica temos: “estaca metálica e hélice contínua”. O correto não seria estaca metálica OU hélice contínua?

Execução de interceptores com diâmetros de 200, 300 e 600mm;

Pelo alto nível de similaridade, podem ser consideradas também redes adutoras de água para esta qualificação técnica?

Execução de travessia aérea em treliça com diâmetro mínimo de 300mm;

Sendo uma travessia em estrutura metálica autossuportada, com o objetivo de realização de uma travessia aérea, pode-se entender que esta descrição para a qualificação técnica em questão estaria habilitada por similaridade?

Execução de interceptores com envelopamento em concreto.

Sendo um processo usual para proteger as tubulações de sobre cargas externas, pode-se entender que o envelopamento de redes de água e drenagem também atenderia a esta qualificação técnica?

Pede-se esclarecimento ou que ampliadas as descrições das exigências no novo edital a ser publicado.

PEDIDOS

Por todo o aduzido, requer o recebimento e o deferimento da presente **IMPUGNAÇÃO** para que seja devidamente retificado e republicado o edital do presente processo licitatório, ante a inequívoca existência de exigência desnecessária, excessiva e restritiva ao caráter competitivo das licitações; e que respondidos os pedidos de **ESCLARECIMENTO** aqui também formulados.

P. deferimento.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2024.

Construtora Ouro Ltda.

DANIELA LEMOS
MARTINS:12326
417666

Assinado digitalmente por DANIELA LEMOS
MARTINS:12326417666
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=09155925000186, OU=
videoconferencia, CN=DANIELA LEMOS
MARTINS:12326417666
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 13:27:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
0248.556-52/2008		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3			
BELO HORIZONTE	12-23 (DES.)	Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto - Rios Formiga e	FORMIGA - MG		31,16%	20,25%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
2.5.1.0.26.	COPASA	65002637	GABIAO TIPO CAIXA, COM ALTURA DE 1,00M - EM CONTATO DIRETO E	M3	769,00	871,43	BDI 1	1.142,97	878.943,93	14,08%
varios	Cotação	033	T PRFV JE CL 12 DN 600	M	252,00	1.075,94	BDI 2	1.293,82	326.042,64	5,22%
4.1.9.1.6.	Cotação	006	COMPORTA QUADRADA SENTIDO DUPLO DE FLUXO CQUAW 700	UNID	3,00	84.735,09	BDI 2	101.893,95	305.681,85	4,90%
4.1.10.1.1.	Cotação	028	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL Q=115,47L/S, HM=7,23M,	CJ	3,00	79.937,00	BDI 2	96.124,24	288.372,72	4,62%
2.5.1.0.27.	COPASA	65002636	GABIAO TIPO CAIXA, COM ALTURA DE 0,50M - EM CONTATO DIRETO E	M3	154,50	1.083,81	BDI 1	1.421,53	219.626,39	3,52%
2.1.1.0.29.	Composição	002	EXECUÇÃO DE TRECHO AÉREO INTERCEPTOR MATA CAVALO MD,	UNID	1,00	163.680,20	BDI 1	214.682,95	214.682,95	3,44%
varios	COPASA	65000276	ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	12.771,00	11,89	BDI 1	15,59	199.099,89	3,19%
varios	SETOP	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO,	Kg	5.654,10	25,82	BDI 1	33,87	191.504,37	3,07%
varios	COPASA	25040220	TUBO FOFO PB EMIN 8,00MM DN 600XCMIN5,5M	M	84,00	1.797,94	BDI 2	2.162,02	181.609,68	2,91%
2.3.1.0.30.	Composição	003	EXECUÇÃO DE TRECHO AÉREO INTERCEPTOR MATA CAVALO ME,	UNID	1,00	125.579,92	BDI 1	164.710,62	164.710,62	2,64%
varios	SINAPI	100892	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO	KG	10.006,00	12,25	BDI 1	16,07	160.796,42	2,58%
1.2.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	12,00	9.806,12	BDI 1	12.861,71	154.340,52	2,47%
4.9.3.1.1.	Cotação	034	QUADRO DE COMANDO DE MOTORES,3X15CV, 220V, COM INVERSOR,	UNID	3,00	40.456,77	BDI 2	48.649,27	145.947,81	2,34%
2.5.1.0.28.	COPASA	65000214	COLCHAO RENO (H = 0,3 M)	M2	300,00	315,96	BDI 1	414,41	124.323,00	1,99%
varios	COPASA	65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE,	M3	111,40	756,65	BDI 1	992,42	110.555,59	1,77%
4.1.9.1.5.	Cotação	005	COMPORTA CIRCULAR SENTIDO DUPLO DE FLUXO CCIAW 600	UNID	2,00	39.361,62	BDI 2	47.332,35	94.664,70	1,52%
2.2.0.0.1.	SINAPI-I	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	504,00	139,84	BDI 2	168,16	84.752,64	1,36%
2.4.1.0.41.	Composição	009	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA SOB CÔRREGO, INTERCEPTOR DO RIO	UNID	1,00	62.226,10	BDI 1	81.615,75	81.615,75	1,31%
varios	COPASA	65003899	MURO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE ALTURA 2,0M, INCLUSIVE	M	128,10	423,66	BDI 1	555,67	71.181,33	1,14%
6.4.1.2.5.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSIVE CONCRETO	M	367,00	145,24	BDI 1	190,50	69.913,50	1,12%
6.2.2.1.1.	EMBASA	M010201001	TK9 JGS PB FoFo DN 80	M	156,00	361,07	BDI 2	434,19	67.733,64	1,09%
varios	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO	M3	20,90	2.354,73	BDI 1	3.088,46	64.548,81	1,03%
2.4.1.0.42.	Composição	011	EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE TUBO	UNID	1,00	48.549,83	BDI 1	63.677,96	63.677,96	1,02%
varios	COPASA	65000260	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	227,00	201,62	BDI 1	264,44	60.027,88	0,96%
varios	SINAPI-I	41932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	M	138,00	337,13	BDI 2	405,40	55.945,20	0,90%
varios	SINAPI-I	41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	M	558,00	82,34	BDI 2	99,01	55.247,58	0,89%
4.1.9.1.26.	Cotação	025	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/	UNID	3,00	14.996,00	BDI 2	18.032,69	54.098,07	0,87%
4.1.8.0.3.	Composição	016	CESTO RETENTOR DE SÓLIDOS EM AÇO INOX CONFORME PROJETO,	UNID	2,00	20.514,08	BDI 1	26.906,27	53.812,54	0,86%
4.1.6.0.6.	COPASA	65004605	GUARDA CORPO EM PRFV, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	38,00	1.016,59	BDI 1	1.333,36	50.667,68	0,81%
6.1.9.1.1.	Cotação	039	CONJUNTO MOTO BOMBA Q=2,71 L/s, Hman. 12,99, Pot. 2,00cv	CJ	2,00	18.006,21	BDI 2	21.652,47	43.304,94	0,69%
4.1.4.0.7.	SINAPI	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	461,00	69,82	BDI 1	91,58	42.218,38	0,68%
4.9.3.1.5.	Cotação	036	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, TIPO SOBREPOR, FABRICADO EM	UNID	2,00	17.500,00	BDI 2	21.043,75	42.087,50	0,67%
4.5.1.3.1.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	355,97	87,33	BDI 1	114,54	39.390,00	0,63%
4.2.3.1.3.	COPASA	25040301	TUBO FOFO ESG PB C/ANEL DN 350XCMIN5,5M	M	42,00	769,48	BDI 2	925,30	38.862,60	0,62%
varios	SINAPI	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE	M2	727,86	39,45	BDI 1	51,74	37.659,48	0,60%
4.1.5.0.1.	COPASA	65000403	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	6.624,00	3,75	BDI 1	4,92	32.590,08	0,52%
2.4.1.0.27.	SINAPI	101586	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0	M2	422,76	58,54	BDI 1	76,78	32.459,51	0,52%
4.1.9.1.27.	Cotação	026	VÁLVULA EURO 23 C/ FLANGES CORPO CURTO + VOLANTE R23FVNG.10	UNID	3,00	8.550,00	BDI 2	10.281,38	30.844,14	0,49%
4.1.6.0.3.	COPASA	65003838	REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINÍLICA REFORCADA COM FIBRA DE	M2	71,00	290,00	BDI 1	380,36	27.005,56	0,43%
varios	SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM	M2	1052,19	18,99	BDI 1	24,91	26.210,05	0,42%
4.1.9.1.24.	Cotação	023	TUBO COM FLANGES TUBINTFL.10 300 3300	UNID	3,00	5.899,53	BDI 2	7.094,18	21.282,54	0,34%