



## QUESTIONAMENTO - PE/95/2024 -EQUIPAMENTOS ETE FORMIGA/MG

3 mensagens

**André Luiz Camargo** <andre.camargo@sigma.ind.br>

22 de janeiro de 2025 às 14:25

Para: "pregoeirospmformiga@gmail.com" <pregoeirospmformiga@gmail.com>

Cc: Camila Singer <camila.singer@sigma.ind.br>, Lilian Nunes <lilian.nunes@sigmatratamento.onmicrosoft.com>, Sidney Marques <sidney.marques@sigma.ind.br>, Wener Vieira <wener.vieira@sigma.ind.br>

Prezados

Boa tarde

Seguem questionamentos referentes ao PE/95/2024 – ETE Formiga/MG:

1. ITEM 1 - Grade Cremalheira – No Edital (pg 3), indica que o material de fabricação da Grade será em Aço Carbono, porém, na continuação da descrição da mesma, cita Aço Inox AISI-304. Questionamos, qual material deverá ser adotado? Aço Carbono ou Aço Inox AISI-304?
2. Ainda no ITEM 1 – Grade Cremalheira – Edital (pg 3), indica que a abertura da Grade será de 15 mm. Logo abaixo indica 10 mm. Qual espaçamento deveremos considerar?
3. ITEM 4 – AERADOR – No Edital (pg 7), cita Aerador Flutuante de Fluxo “Ascendente” – 15cv, na continuação da descrição, cita Misturador Flutuante de Fluxo “Descendente”. Questionamos:

Por favor confirmar:

- O Fluxo deverá ser Ascendente ou Descendente?
- Rotação de 3500 ou 1735 rpm?
- Considerando que o fluxo seja “Descendente”, a função “aeração/mistura” será utilizada ou apenas a função “mistura”?

4) No Edital (pg 22- Item 10.7), indica Prazo de Entrega do Objeto em até 60 (sessenta) dias. Por favor confirmar esta informação, visto que são vários equipamentos e de diferentes complexidades.

No aguardo e obrigado.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Att,



**André Luiz Camargo**

Comercial

andre.camargo@sigma.ind.br

(11) 97286-4421

Esta mensagem poderá conter informações confidenciais, privilegiadas e/ou dados pessoais, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, deverá avisar o remetente imediatamente e em seguida apagá-la, não poderá usar, copiar e/ou compartilhar as informações nela contidas ou tomar quaisquer ações baseadas nessas informações.

---

**Pregoeiros Prefeitura de Formiga** <pregoeirospmformiga@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 15:03  
Para: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com>

Boa tarde Willian,

Segue novo pedido de esclarecimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Secretaria Municipal de Obras e Trânsito** <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 15:37  
Para: Pregoeiros Prefeitura de Formiga <pregoeirospmformiga@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Pregoeiros Prefeitura de Formiga** <pregoeirospmformiga@gmail.com>

Date: qua., 22 de jan. de 2025 às 15:03

Subject: Fwd: QUESTIONAMENTO - PE/95/2024 -EQUIPAMENTOS ETE FORMIGA/MG

To: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com>

Boa tarde Willian,

Segue novo pedido de esclarecimento.

----- Forwarded message -----

De: **André Luiz Camargo** <andre.camargo@sigma.ind.br>

Date: qua., 22 de jan. de 2025 às 14:25

Subject: QUESTIONAMENTO - PE/95/2024 -EQUIPAMENTOS ETE FORMIGA/MG

To: [pregoeirospmformiga@gmail.com](mailto:pregoeirospmformiga@gmail.com) <[pregoeirospmformiga@gmail.com](mailto:pregoeirospmformiga@gmail.com)>

Cc: Camila Singer <[camila.singer@sigma.ind.br](mailto:camila.singer@sigma.ind.br)>, Lilian Nunes <[lilian.nunes@sigmatratamento.onmicrosoft.com](mailto:lilian.nunes@sigmatratamento.onmicrosoft.com)>,

Sidney Marques <[sidney.marques@sigma.ind.br](mailto:sidney.marques@sigma.ind.br)>, Wener Vieira <[wener.vieira@sigma.ind.br](mailto:wener.vieira@sigma.ind.br)>

Prezados

Boa tarde

Seguem questionamentos referentes ao PE/95/2024 – ETE Formiga/MG:

1. ITEM 1 - Grade Cremalheira – No Edital (pg 3), indica que o material de fabricação da Grade será em Aço Carbono, porém, na continuação da descrição da mesma, cita Aço Inox AISI-304. Questionamos, qual material deverá ser adotado? Aço Carbono ou Aço Inox AISI-304?

**Resposta:** Será em aço inox

2. Ainda no ITEM 1 – Grade Cremalheira – Edital (pg 3), indica que a abertura da Grade será de 15 mm. Logo abaixo indica 10 mm. Qual espaçamento deveremos considerar?

**Resposta:** Abertura 15mm

3. ITEM 4 – AERADOR – No Edital (pg 7), cita Aerador Flutuante de Fluxo “Ascendente” – 15cv, na continuação da descrição, cita Misturador Flutuante de Fluxo “Descendente”. Questionamos:

Por favor confirmar:

- O Fluxo deverá ser Ascendente ou Descendente?

**Resposta:** Fluxo Ascendente

- Rotação de 3500 ou 1735 rpm?

**Resposta:** Rotação: 3500 rpm

- Considerando que o fluxo seja “Descendente”, a função “aeração/mistura” será utilizada ou apenas a função “mistura”?

4) No Edital (pg 22- Item 10.7), indica Prazo de Entrega do Objeto em até 60 (sessenta) dias. Por favor confirmar esta informação, visto que são vários equipamentos e de diferentes complexidades.

**Resposta:** O prazo de entrega é de 60 dias, porém será permitida a prorrogação do prazo de entrega, desde que o licitante apresente justificativa para tal.

No aguardo e obrigado.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Att,



**André Luiz Camargo**

Comercial

andre.camargo@sigma.ind.br

(11) 97286-4421

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Secretaria Municipal de Obras e Trânsito**  
**Rua Barão de Piumhi, 53, 2º andar - Centro**  
**Formiga / MG CEP.: 35.570-128**  
**Contato: (37) 3329-1846**